

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2022年 4月】

;異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				4/5	4/12	4/18	4/26	/		
1 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週							
		校 正	1/月							
	PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)		1/週	(5.9~8.6)	(5.8~8.4)	(5.4~8.8)	(5.7~8.9)		
		指針の動き方		1/週						
	硫酸	サビスタク	残 量 (ℓ)	1/週						
		貯蔵タク	" (m ³)	1/月			2.7			
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1/週						
	攪 拌 機	テションボルト確認(ﾊﾞｽ- ｽ-ﾛｯｶｯﾄ間測定)		1/月			57 mm			
		ベルトの緩み		1/月						
		回転、異音等		1/月						
硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1/月							
レベルスイッチ		加-トの清掃	1/月							
デジタル調節計		PH設定	(設定値)	7.3	7.3	7.3	7.3			
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	11.9						
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.74	6.96	6.74	6.84			
	放流 SS	協定値 60mg/l	1/月		1未満					
	放流 COD	協定値 60mg/l	1/月		3.9					
	放流 BOD	協定値 60mg/l	1/月		1.1					
	地下水	A (s/m)	1/月		202					
電気伝導度	C (s/m)	1/月		205						

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	4/18	異常なし	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コールソウ)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2022年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	0											