

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 27 年 9 月】

○ ; 異常なし △ ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目		頻度	点 検 日					備 考		
			9/4	9/14	9/18	9/26	9/30			
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月					○	電極入れ替え	
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (6.4~8.4)	○ (4.9~8.5)	○ (4.7~8.3)	○ (5.4~8.4)	○ (6.3~8.8)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タナク	〃 (m ³)	1/月				3.8		
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定)		1/月					○ 57mm	9/30 中和槽 更新
		ベルトの緩み		1/月					○	
		回転、異音等		1/月					○	
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月					○		
レベルスイッチ	フロートの清掃		1/月					○		
比率設定器	BIAS/SPAN		(変更時)							
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月					11.4		
	放流 pH		6.0~7.5	1/週	7.2	6.6	6.5	6.8	7.1	
	放流 SS		(mg/l)	1/月			3			
	放流 COD		(mg/l)	1/月			5.4			
	放流 BOD		(mg/l)	1/月			0.5 以下			
	地下水	A	(s/m)	1/月			202			
電気伝導度	C	(s/m)	1/月			209				

3. その他の項目(処分場全体 ; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	9/30	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H27 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27. 1	2	3
埋立量 (t)	0	117.8	0	0	68.1	51.9						