

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 30年 2月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

| 設備点検<br>及び水質検査項目                               |         |                             | 頻度      | 点 検 日          |                |                |                |                | 備 考 |         |
|--|---------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|---------|
|  |         |                             |         | 2/1            | /7             | /14            | /20            | /27            |     |         |
| 1.<br>設<br>備<br>点<br>検<br><br>(<br>目<br>視<br>) | PH電極    | 洗 浄                         | 1/週     | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              |     |         |
|  |         | 校 正                         | 1/月     |                |                | ○              |                |                |     |         |
|  | PH計①    | 指針の動き方<br>(変動範囲記入)          | 1/週     | ○<br>(3.3~9.2) | ○<br>(3.4~8.6) | ○<br>(3.5~9.2) | ○<br>(3.3~9.2) | ○<br>(3.4~9.4) |     |         |
|  | PH計②    | 指針の動き方                      | 1/週     | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              |     |         |
|  | 硫 酸     | サビスタク                       | 残 量 (ℓ) | 1/週            | ○              | ○              | ○              | ○              | ○   |         |
|  |         | 貯蔵タク                        | 〃 (m³)  | 1/月            |                |                | 1.4            |                | 2.5 | 2/26 補給 |
|  | 揚水ポンプ   | 自動運転状況等                     | 1/週     | ○              | ○              | ○              | ○              | ○              |     |         |
|  | 攪 拌 機   | テンションボルト確認(ベ-<br>ス〜ロケット間測定) |         | 1/月            |                |                | ○<br>57mm      |                |     |         |
|  |         | ベルトの緩み                      |         | 1/月            |                |                | ○              |                |     |         |
|  |         | 回転、異音等                      |         | 1/月            |                |                | ○              |                |     |         |
| 硫酸ポンプ  | 液漏れ、作動等 |                             | 1/月     |                |                | ○              |                |                |     |         |
| レベルスイッチ  | フロートの清掃 |                             | 1/月     |                |                | ○              |                |                |     |         |
| デジタル調節計  | PH設定    |                             | (設定値)   | 7.2            | 7.2            | 7.2            | 7.2            | 7.2            |     |         |
| 2.<br>水<br>質<br>検<br>査                         | 受槽 pH   |                             | 1/月     |                |                | 12.36          |                |                |     |         |
|  | 放流 pH   |                             | 1/週     | 6.86           | 6.36           | 7.03           | 7.14           | 6.84           |     |         |
|  | 放流 SS   |                             | (mg/l)  | 1/月            |                |                | 1              |                |     |         |
|  | 放流 COD  |                             | (mg/l)  | 1/月            |                |                | 4.2            |                |     |         |
|  | 放流 BOD  |                             | (mg/l)  | 1/月            |                |                | 1.2            |                |     |         |
|  | 地下水     | A                           | (s/m)   |                |                |                | 196            |                |     |         |
| C  |         | (s/m)                       |         |                |                | 201            |                |                |     |         |

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

|                         | 頻度  | 点 検 日 | 点 検 結 果 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-------|---------|-----|
| ①管理棟                    | 1/月 | 2/14  | 異常なし    |     |
| ②水道棟                    | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)   | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側) | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝       | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)       | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ⑦表示板(入口看板、西側看板)         | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ⑧観測井戸(A、B、C)            | 1/月 | 〃     | 〃       |     |
| ⑨警報発信システム(コルソス)の確認      | 1/月 | 〃     | 〃       |     |

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H29年度)

| 項目\月    | 4     | 5 | 6     | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12   | H30. 1 | 2 | 3 |
|---------|-------|---|-------|---|---|-------|----|----|------|--------|---|---|
| 埋立量 (t) | 36.37 | 0 | 28.29 | 0 | 0 | 46.01 | 0  | 0  | 72.6 | 0      | 0 |   |