

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H30年 6月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

| 設備点検 及び水質検査項目 | | | 頻度 | 点 検 日 | | | | | 備 考 | |
|--|---------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----|--|
| | | | | 6/5 | /13 | /19 | /25 | / | | |
| 1. 設 備 点 検 (目 視) | PH電極 | 洗 浄 | 1/週 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 校 正 | 1/月 | | | ○ | | | | |
| | PH計① | 指針の動き方 (変動範囲記入) | 1/週 | ○ (3.2~9.8) | ○ (3.3~9.8) | ○ (3.1~9.9) | ○ (3.3~9.7) | | | |
| | PH計② | 指針の動き方 | 1/週 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 硫 酸 | サビスツク | 残 量 (ℓ) | 1/週 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 貯蔵スツク | 〃 (m³) | 1/月 | | 1.7 | | | | |
| | 揚水ポンプ | 自動運転状況等 | 1/週 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 攪 拌 機 | テンションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定) | | 1/月 | | 57 | | | | |
| | | ベルトの緩み | | 1/月 | | ○ | | | | |
| | | 回転、異音等 | | 1/月 | | ○ | | | | |
| 硫酸ポンプ | 液漏れ、作動等 | | 1/月 | | ○ | | | | | |
| レベルスイッチ | フロートの清掃 | | 1/月 | | ○ | | | | | |
| デジタル調節計 | PH設定 | | (設定値) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | |
| 2. 水 質 検 査 | 受槽 pH | | 1/月 | | 12.3 | | | | | |
| | 放流 pH | | 1/週 | 7.01 | 6.96 | 7.00 | 7.06 | | | |
| | 放流 SS | | 1/月 | | 1 | | | | | |
| | 放流 COD | | 1/月 | | 4.0 | | | | | |
| | 放流 BOD | | 1/月 | | 1.2 | | | | | |
| | 地下水 | A | (s/m) | | 205 | | | | | |
| 電気伝導度 | C | (s/m) | | 210 | | | | | | |

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

| | 頻度 | 点 検 日 | 点 検 結 果 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|---------|-----|
| ①管理棟 | 1/月 | 6/13 | 異常なし | |
| ②水道棟 | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ③洗車場および搬入道路(アスファルト部) | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側) | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝 | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋) | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ⑦表示板(入口看板、西側看板) | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ⑧観測井戸(A、B、C) | 1/月 | 〃 | 〃 | |
| ⑨警報発信システム(コールソス)の確認 | 1/月 | 〃 | 〃 | |

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H30年度)

| 項目\月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H30.1 | 2 | 3 |
|---------|---|---|------|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|
| 埋立量 (t) | 0 | 0 | 99.3 | | | | | | | | | |