

北 四 ッ 屋 産 業 廃 棄 物 最 終 処 分 場 点 検 記 録 【 2 0 2 5 年 9 月 】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設 備 点 検 及 び 水 質 検 査 項 目				頻 度	点 検 日					備 考
					9/4	9/8	9/16	9/22	9/29	
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH 電極		洗 淨	1／週	○	○	○	○	○	9/4 臨時点検
			校 正	1／月			○			
	PH 計①		指針の動き方 (変動範囲記入)	1／週	○	○	○	○	○	9/4 臨時点検
					(6.3～7.9)	(6.3～7.9)	(6.1～7.6)	(6.3～7.5)	(6.3～7.6)	9/4 臨時点検
	PH 計②		指針の動き方	1／週	○	○	○	○	○	9/4 臨時点検
	硫 酸	サビ Stanf	残 量 (ℓ)	1／週	○	○	○	○	○	9/4 臨時点検
		貯蔵 Tank	〃 (m³)	1／月	2.5					9/4 臨時点検
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1／週	○	○	○	○	○	9/4 臨時点検
	攪 拌 機		テンションボルト確認(ベ- ス→ロケット間測定)	1／月	57mm					9/4 臨時点検
			ベルトの緩み	1／月	○		○			9/4 臨時点検
			回転、異音等	1／月	○		○			9/4 臨時点検
	硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1／月	○		○			9/4 臨時点検
レベルスイッチ		フロートの清掃	1／月	○		○			9/4 臨時点検	
デジタル調節計		PH 設定	(設定値)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	9/4 臨時点検	
2. 水 質 検 査	受槽 pH			1／月	12.4					9/4 臨時点検
	放流 pH		協定値 6.0～7.5	1／週	6.91	6.98	6.98	6.88	6.86	9/4 臨時点検
	放流水試料採取日			1／月	9/24					
	放流 SS (mg/l)		協定値 60mg/l	1／月			1.4			
	放流 COD (mg/l)		協定値 6mg/l	1／月			4.3			
	放流 BOD (mg/l)		協定値 60mg/l	1／月			1.9			
	地下水	A	(mS/ c m)	1／月			1.9			
		C	(mS/ c m)	1／月			1.8			

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
① 管理棟	1／月	9/4	異常なし(豪雨後の臨時点検)	
② 水道棟	1／月	〃	〃	
③ 洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1／月	〃	〃	
④ 処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1／月	〃	〃	
⑤ 周縁柵(外周フェンス)および側溝	1／月	〃	〃	
⑥ 出入口門、乗入れ道路	1／月	〃	〃	
⑦ 表示板(入口看板、西側看板)	1／月	〃	〃	
⑧ 観測井戸(A、B、C)	1／月	〃	〃	
⑨ 警報発信システム(コルソス)の確認	1／月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2025年度)

※2025年6月30日で埋立処分終了(整地・覆土)し、行政への埋立終了届出完了。