

2012年8月度 産業廃棄物処理施設(管理型最終処分場)における維持管理点検記録

1.届出許可情報

変更許可申請の年月日(許可番号)	平成9年4月9日(1-2-0011): II期工事	
施設の種類	産業廃棄物最終処分場(管理型)	
処理する産業廃棄物の種類	汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱滓(石灰石粉)	

2. 埋立実績

今月の埋立量を記入する。

単位:m³

汚泥	燃え殻	ばいじん	鉱滓	合計	残余容量(許容容量)
0	0	0	0	0	13,554(17,120)

3. 設備点検結果 (凡例 ○:正常、×:異常)

項目①~⑥を毎週点検する。

項目	点検日	8/1	8/7	8/15	8/22	8/28	備考
①遮水シートの亀裂・破損	○	○	○	○	○	○	
②擁壁の崩れ・決壊・陥没	○	○	○	○	○	○	
③ポンプ・配管の作動状況	○	○	○	○	○	○	
④調整池の状況	○	○	○	○	○	○	
⑤処理設備の状況	○	○	○	○	○	○	
⑥不法投棄等	○	○	○	○	○	○	
評価	○	○	○	○	○	○	
必要な措置を講じた日とその内容							

4. 分析結果

浸出水及び放流水は項目③~⑦を、監視井戸は項目①~②を毎月1回分析する。

分析結果	水区分	浸出水	放流水	監視井戸(地下水)	
	名称	管4	A ルート	管5(下流(海)側)	管6(上流(陸)側)
	採取日	8/6	7/24	8/6	8/6
	結果が得られた日	8/20	7/24	8/20	8/20
①電気気伝導率[ms/m]				88.6	167
②塩化物イオン濃度[mg/L]				170	200
③水素イオン濃度	8.1	8.3			
④生物化学的酸素要求量[mg/L]	1.0	2.1			
⑤化学的酸素要求量[mg/L]	7.1	5.9			
⑥浮遊物質量[mg/L]	11	6.0			
⑦全窒素[mg/L]	1.1	2.6			
評価(凡例 ○:正常、×:異常)	○	○	○	○	○
必要な措置を講じた日とその内容					

以上