

2014年1月度 産業廃棄物処理施設(管理型最終処分場)における維持管理点検記録

1.届出許可情報

変更許可申請の年月日(許可番号)	平成9年4月9日(1-2-0011):Ⅱ期工事
施設の種類	産業廃棄物最終処分場(管理型)
処理する産業廃棄物の種類	汚泥、燃え殻、ばいじん、鉍滓(石灰石粉)、がれき類(石綿含有廃棄物に限る)

2. 埋立実績

今月の埋立量を記入する。

単位:m³

汚泥	燃え殻	ばいじん	鉍滓 (石灰石粉)	がれき類 (非飛散性石綿)	合計	残余容量(許容量)
23	0	0	0	0	23	12,678(17,005)

3. 設備点検結果(凡例 ○:正常、×:異常)

項目①~⑦を毎週点検する。

項目	点検日	1/6	1/15	1/22	1/28	備考
①遮水シートの亀裂・破損		○	○	○	○	
②擁壁の崩れ・決壊・陥没		○	○	○	○	
③ポンプ・配管の作動状況		○	○	○	○	
④調整池の状況		○	○	○	○	
⑤処理設備の状況		○	○	○	○	
⑥不法投棄のないこと		○	○	○	○	
⑦看板、フェンスの破損状況		○	○	○	○	
評価		○	○	○	○	
必要な措置を講じた日とその内容						

4. 分析結果

浸出水及び放流水は項目③~⑦を、監視井戸は項目①~②を毎月1回分析する。

水区分	浸出水	放流水	監視井戸(地下水)		
名称	管4	Aルート	管5(下流(海)側)	管6(上流(陸)側)	
採取日	1/6	1/27	1/6	1/6	
結果が得られた日	1/20	1/27	1/20	1/20	
分析結果	①電気伝導率[ms/m]		154	157	
	②塩化物イオン濃度[mg/L]		160	130	
	③水素イオン濃度	8.1	8.2		
	④生物化学的酸素要求量[mg/L]	<1.0	5.2		
	⑤化学的酸素要求量[mg/L]	5.6	3.1		
	⑥浮遊物質[mg/L]	<1.0	4.2		
	⑦全窒素[mg/L]	1.5	7.4		
評価(凡例 ○:正常、×:異常)	○	○	○	○	
必要な措置を講じた日とその内容					

以上