

東日本製鉄所君津地区における水質測定結果について(2023年5月分)

シアンと全窒素(T-N)の排水基準超過があった#7排水口、#16排水口、及び隣接する#8排水口について、2023年5月の水質測定結果(シアン・全窒素(T-N))を開示いたします。

#7排水口、#8排水口、#16排水口において、2023年5月1日から5月31日までシアン・全窒素(T-N)の排水基準超過はございません。

採水箇所	#7排水口		#8排水口		#16排水口	
	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L
排水基準	不検出 (<0.1)	≦20	不検出 (<0.1)	≦20	不検出 (<0.1)	≦20
2023年5月31日 (今回公表)	不検出	2	不検出	7	不検出	0.5
2023年4月30日	不検出	1	不検出	8	不検出	0.4
2023年3月31日	不検出	3	不検出	10	不検出	1
2023年2月28日	不検出	3	不検出	11	不検出	1
2023年1月31日	不検出	2	不検出	12	不検出	1
2022年12月31日	不検出	2	不検出	9	不検出	1
2022年11月30日	不検出	3	不検出	9	不検出	1
2022年10月31日	不検出	1	不検出	10	不検出*	1*

※水質測定値は各月末のものを記載しています。(*の採水日は2022年10月26日)