

東日本製鉄所君津地区における水質測定結果について(2023年9月分)

シアンと全窒素(T-N)の排水基準超過があった#7排水口、#16排水口、及び隣接する#8排水口について、2023年9月の水質測定結果(シアン・全窒素(T-N))を開示いたします。

#7排水口、#8排水口、#16排水口における2023年9月の水質測定では、シアン・全窒素(T-N)の排水基準超過はございません。

採水箇所	#7排水口		#8排水口		#16排水口	
	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L	シアン mg/L	全窒素(T-N) mg/L
排水基準	不検出 (<0.1)	≦20	不検出 (<0.1)	≦20	不検出 (<0.1)	≦20
2023年9月26日 (今回公表)	不検出* <sub>2</sub>	1* <sub>2</sub>	不検出	9	不検出	4
2023年8月29日	不検出	0.9	不検出	9	不検出	0.7
2023年7月31日	不検出	0.5	不検出	10	不検出	0.6
2023年6月30日	不検出	1	不検出	9	不検出	0.4
2023年5月31日	不検出	2	不検出	7	不検出	0.5
2023年4月30日	不検出	1	不検出	8	不検出	0.4
2023年3月31日	不検出	3	不検出	10	不検出	1
2023年2月28日	不検出	3	不検出	11	不検出	1
2023年1月31日	不検出	2	不検出	12	不検出	1
2022年12月31日	不検出	2	不検出	9	不検出	1
2022年11月30日	不検出	3	不検出	9	不検出	1
2022年10月31日	不検出	1	不検出	10	不検出* <sub>1</sub>	1* <sub>1</sub>

※2023年8月14日以降、水質測定の頻度を毎日から週1回に変更しております。

※水質測定値については2023年7月までは各月末のものを、2023年8月以降は最終週のものを記載しております。(※<sub>1</sub>の採水日は2022年10月26日、※<sub>2</sub>の採水日は2023年9月29日)