

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 24 年 1 月】

○ ; 異常なし △ ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				1/6	1/12	1/18	1/26	1/31		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月		○					
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○ (4.9~8.8)	○ (4.7~8.9)	○ (4.6~8.8)	○ (4.9~8.8)	○ (4.5~8.7)		
		PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タケ	〃 (m³)	1/月		4.1				硫酸受け入れ
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認(ベア ス~ロケット間測定)	1/月		○ 5.7mm					
		ベルトの緩み	1/月		○					
		回転、異音等	1/月		○					
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○					
	レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○					
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)								
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月		11.6					
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.7	6.9	7.1	7.1	7.2		
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月		0.4					
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月		1.0					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月		4.4					
	地下水	A	(s/m)	1/月		198				
		C	(s/m)	1/月		207				

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	1/12	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	1/31	〃(発信順再設定)	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24. 1	2	3
埋立量 (t)					241.67				99.61			