

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 26 年 3 月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考	
				3/7	3/12	3/19	3/25		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○		
		校 正	1/月			○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (4.1~8.9)	○ (4.2~8.8)	○ (4.5~9.1)	○ (4.2~9.1)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	
		貯蔵タナ	〃 (m³)	1/月	4.0				受け入れ
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定)		1/月			○ 57mm		
		ベルトの緩み		1/月			○		
		回転、異音等		1/月			○		
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月			○			
レベルスイッチ	フロートの清掃		1/月			○			
比率設定器	BIAS/SPAN		(変更時)						
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	11.7					
	放流 pH		1/週	6.9	7.2	6.7	6.8		
	放流 SS		1/月			0.4			
	放流 COD		1/月	2.5					
	放流 BOD		1/月	1.9					
	地下水	A	(s/m)	1/月				197	
電気伝導度	C	(s/m)	1/月				205		

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	3/25	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃(発信不良、引込線張替え修理3/4)	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H25年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H26.1	2	3
埋立量 (t)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26	0